


Rénovation (retopping) d'une piste d'athlétisme



Exécution des travaux



Piste noire (sous-couche) et usée



Décollage des synthétiques dû à un enrobé bitumineux insuffisamment compacté





Présence de racines sous la piste



Décollage /Arrachage du revêtement





Sondages et installation d'un regard de visite supplémentaire



Rénovation de l'infrastructure et des bordures





Rénovation du drainage en surface (sans couvercle de drainage)



Rénovation du drainage en surface (sans couvercle de drainage)



Réaction chimique des feuilles mortes sur le nouveau sol



Application du polyuréthane chargé de granulats de caoutchouc sur la piste



STS, Renens, janvier 2000
Rolf Hediger